

試験成績書

平成 27 年 6 月 10 日

株式会社 ユー・イー・エス
和歌山工場 品質管理室
〒649-2105
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来3894-51
電話 0739-47-6470



品名	活力炭粒状(水用)
品番	KD-GW-A
規格	20×50mesh
ロット番号	MY021415

試験者
W.S

試験の結果は下記の通りであります。

項目	単位	規格値	成績
粒度(Mesh)			
+20	%	5以下	1.5
20×50	%	90以上	95
-50	%	5以下	3.5
見掛け密度(MICROMERITICS GeoPyc 1360)	g/cm ³	0.5±0.05	0.5103
硬度	%	95以上	98.5
乾燥減量	%	5以下	3.4
灰分	%	3以下	1.4
pH		6~9	8.3
ヨウ素吸着容量	mg/g	900以上	1155
備考			